



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
Arraiolos e Ilhas

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	04-08-2008	01-09-2008				
					Estaleiro Municipal	Parque de Jogos	Mercado Municipal				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	0.08	0.07	< 0.07	0.08	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	4			4	4	4	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	575			575	575	575	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.9			7.9	7.9	7.9	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	14			14	14	14	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	1.6			1.6	1.6	1.6	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60			< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50			< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Esporos de Clostrídios											
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>											
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3			< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5			< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10			< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	52			52	52	52	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.2			0.2	0.2	0.2	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6			< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07			< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	44			44	44	44	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	10			10	10	10	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	1.4			1.4	1.4	1.4	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Acilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epicloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	44			44	44	44	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	11			11	11	11	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04			< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03			< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	53			53	53	53	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	31.1			31.1	31.1	31.1	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	262			262	262	262	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	1.6			1.6	1.6	1.6	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Sistema de Abastecimento  
Igrejinha

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	04-08-2008	01-09-2008				
					Posto Médico	Café "Prates"	Centro Cultural				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.08	< 0.07	< 0.07	0.07	< 0.07	0.08	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	795			795	795	795	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8			7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	45			45	45	45	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	0.01			0.01	0.01	0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60			< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50			< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Esporos de Clostrídios											
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>											
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3			< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5			< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10			< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	81			81	81	81	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.1			0.1	0.1	0.1	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6			< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07			< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	87			87	87	87	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	2.1			2.1	2.1	2.1	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Acilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epicloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	50			50	50	50	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	2.1			2.1	2.1	2.1	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04			< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03			< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	81			81	81	81	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	41.1			41.1	41.1	41.1	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	374			374	374	374	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
S. Pedro Gafanhoeira

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	04-08-2008	01-09-2008				
					Centro de Dia	Cooperat. "CoopAbril"	Centro Reformados				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	0.09	0.08	< 0.07	0.09	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	396			396	396	396	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7			7	7	7	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	5			5	5	5	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60			< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50			< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Esporos de Clostrídios Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>											
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3			< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5			< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10			< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	32			32	32	32	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.2			0.2	0.2	0.2	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6			< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07			< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	34			34	34	34	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	4.2			4.2	4.2	4.2	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	4.2			4.2	4.2	4.2	-
Bromodoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	1.8			1.8	1.8	1.8	-
Acilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epicloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	36			36	36	36	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	10			10	10	10	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04			< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03			< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	29			29	29	29	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	20.2			20.2	20.2	20.2	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	156			156	156	156	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	1.1			1.1	1.1	1.1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	1.3			1.3	1.3	1.3	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Sistema de Abastecimento  
Vimieiro

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º Análises	de % Realizadas	Análises % Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	04-08-2008	01-09-2008				
					Pensão Antiga Moagem	Parque Urbano	Junta de Freguesia				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	2	0	0	0.67	0	2	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	2	0	0	0.67	0	2	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	38			38	38	38	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	23			23	23	23	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	882			882	882	882	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	8			8	8	8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	39			39	39	39	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	1.6			1.6	1.6	1.6	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60			< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50			< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Esporos de Clostrídios Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>											
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3			< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5			< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10			< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	89			89	89	89	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	0.00%	1			1	1	1	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.1			0.1	0.1	0.1	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6			< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07			< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	66			66	66	66	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Acilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epicloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	94			94	94	94	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04			< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03			< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	76			76	76	76	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	38.3			38.3	38.3	38.3	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	350			350	350	350	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	4.1			4.1	4.1	4.1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
Vale do Pereiro

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	01-09-2008				
					Estal. Jut. Freguesia	Junta de Freguesia				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	0.2	0.25	0.23	0.2	0.25	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>										
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2	2	2	2	2	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	718	718	718	718	718	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	14	14	14	14	14	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Esporos de Clostrídios										
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>										
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	64	64	64	64	64	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	52	52	52	52	52	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	2	2	2	2	2	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Acrlámidia	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epilcloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	35	35	35	35	35	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	2	2	2	2	2	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	73	73	73	73	73	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	332	332	332	332	332	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Sistema de Abastecimento  
Santana do Campo

Município de Arraiolos

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	04-08-2008	01-09-2008				
					Café "O Largo"	Posto Médico	Café "O Largo"				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	4	0	0	1.33	0	4	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.07	> 6	< 0.07	2.05	< 0.07	> 6	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	4	0	0	1.33	0	4	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	2	100.00%	100.00%	83	< 1		42	< 1	83	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	2	100.00%	100.00%	64	< 1		32.5	< 1	64	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	729			729	729	729	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8			7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	1.4			1.4	1.4	1.4	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1			1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60			< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50			< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
Esporos de Clostrídios Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>											
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3			< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5			< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10			< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	82			82	82	82	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	0.00%	6			6	6	6	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.2			0.2	0.2	0.2	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6			< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07			< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	30			30	30	30	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Acilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epicloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	68			68	68	68	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04			< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03			< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	60			60	60	60	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	36.5			36.5	36.5	36.5	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	302			302	302	302	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
Aldeia da Serra – Carrascal

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	01-09-2008				
					Soc. Rec. Aldeia Serra	Posto Médico				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>										
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2	2	2	2	2	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2	2	2	2	2	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	612	612	612	612	612	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	8	8	8	8	8	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	42	42	42	42	42	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Esporos de Clostrídios										
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>										
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	32	32	32	32	32	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	72	72	72	72	72	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Bromodiolclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Acrilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epilcloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	48	48	48	48	48	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	60	60	60	60	60	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	28	28	28	28	28	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	267	267	267	267	267	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
Venda do Duque

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	01-09-2008				
					Habituação 1	Monte Estalagem				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfectante Residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>										
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	832	832	832	832	832	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	10	10	10	10	10	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1	1	1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Esporos de Clostrídios										
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>										
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	130	130	130	130	130	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	39	39	39	39	39	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Cloroformio	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	12	12	12	12	12	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Bromodoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Acrilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epícloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	72	72	72	72	72	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	12	12	12	12	12	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	79	79	79	79	79	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	346	346	346	346	346	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1



## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

Sistema de Abastecimento  
Sabugueiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% de Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2008	01-09-2008				
					Café "Camponês"	Junta de Freguesia				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	< 0.07	0.08	0.07	< 0.07	0.08	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>										
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	> 200		> 200	> 200	> 200	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	> 200		> 200	> 200	> 200	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15		< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	323		323	323	323	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8		< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8		7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15		< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	11		11	11	11	50
Nitritos	mg/l NO2	1	100.00%	100.00%	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.5
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	3.9		3.9	3.9	3.9	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	1		1	1	1	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	1		1	1	1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	0.6		0.6	0.6	0.6	4
Ferro	ug/l Fe	1	100.00%	100.00%	110		110	110	110	200
Alumínio	Ug/l Al	1	100.00%	100.00%	< 50		< 50	< 50	< 50	200
Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0
Esporos de Clostrídios										
Sulfito-redutores	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0
<b>Controlo de Inspeção</b>										
Antimónio	0.1 ug/l Sb	1	100.00%	100.00%	< 3		< 3	< 3	< 3	5
Benzeno	0.2 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Benzo(a)pireno	0.01 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
Boro	0.05 mg/l B	1	100.00%	100.00%	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	1
Bromato	0.001 ug/l BrO3	1	100.00%	100.00%	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	25
Cádmio	1 ug/l Cd	1	100.00%	100.00%	< 1.5		< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Chumbo	7.0 ug/l Pb	1	100.00%	100.00%	< 5		< 5	< 5	< 5	25
Cianetos	0.005 ug/l Cn	1	100.00%	100.00%	< 10		< 10	< 10	< 10	50
Cloretos	10.0 mg/l Cl	1	100.00%	100.00%	45		45	45	45	250
Cobre	5.0 ug/l Cr	1	100.00%	100.00%	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	2000
Crómio	2.0 ug/l Cu	1	100.00%	100.00%	< 9		< 9	< 9	< 9	50
1,2 - Dicloroetano	0.3 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
Enterococos	0 UFC/100 ml amostra	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0
Fluoretos	0.3 mg/l F	1	100.00%	100.00%	0.7		0.7	0.7	0.7	1.5
Mercurio	0.0002 ug/l Hg	1	100.00%	100.00%	< 0.2		< 0.2	< 0.2	< 0.2	1
Níquel	6.0 ug/l Ni	1	100.00%	100.00%	< 6		< 6	< 6	< 6	20
HAP	0.001 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.07		< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1
Sulfatos	10.0 mg/l SO4	1	100.00%	100.00%	25		25	25	25	250
Tetracloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	-
Tricloroetano	0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 1		< 1	< 1	< 1	-
Clorofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	19		19	19	19	-
Bromofórmio	ug/l	1	100.00%	100.00%	5.9		5.9	5.9	5.9	-
Dibromoclorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	8.9		8.9	8.9	8.9	-
Bromodichlorometano	ug/l	1	100.00%	100.00%	12		12	12	12	-
Acrilamida	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Epilcloridrina	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
Cloreto de Vinilo	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5
Sódio	3.2 ug/l Na	1	100.00%	100.00%	54		54	54	54	200
TMH Total	ug/l	1	100.00%	100.00%	46		46	46	46	150
Pesticidas Totais	0.05 a 0.1 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.04		< 0.04	< 0.04	< 0.04	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	-
Cálcio	mg/l Ca	1	100.00%	100.00%	16.3		16.3	16.3	16.3	-
Magnésio	mg/l	1	100.00%	100.00%	9.2		9.2	9.2	9.2	< 50
Dureza Total	mg/l CaCO3	1	100.00%	100.00%	79		79	79	79	-
Selénio	0.01 ug/l Se	1	100.00%	100.00%	< 2		< 2	< 2	< 2	10
Arsénio	5.0 ug/l As	1	100.00%	100.00%	1.1		1.1	1.1	1.1	10
Carbono Organico Total	0.2 mg/l C	1	100.00%	100.00%	7		7	7	7	-
Metalaxil	0.05 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Linurão	0.06 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Terbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
Desetilterbutilazina	0.025 ug/l	1	100.00%	100.00%	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1